

## **Пожары от дымовых труб.**

В 2020 году на территории Сямженского и Верховажского района произошло 4 пожара по причине нарушения требований пожарной безопасности при устройстве дымовых труб отопительных приборов.

Причиной пожара во всех случаях явилось несоответствие толщины разделки дымовой трубы в местах ее соприкосновения с горючими материалами кровли и перекрытия или ее отсутствие.

Согласно требованиям пожарной безопасности, разделка дымовой трубы должна составлять не менее 500 мм.

Также напоминаем номера телефонов вызова пожарной охраны в случае пожара:  
Со стационарного телефона – 01.  
С мобильных телефонов – 101.

ОНД и ПР по Сямженскому и Верховажскому району просит всех жителей района не пренебрегать элементарными правилами пожарной безопасности. Выполняя их, вы сохраните свое жилье, имущество, а может быть, и жизнь. Ведь последствия пожара несопоставимы ни с какими расходами на ремонт. Поэтому хотелось бы сказать еще раз, что Ваша безопасность в Ваших руках.

Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы по  
Сямженскому и Верховажскому районам