

ПОЖАР ОТ ПЕЧИ



10 октября 2020 года произошел пожар в частной бане в селе Верховажье Верховажского района. В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка бани. Причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при устройстве металлической отопительной печи. Согласно п.5.18 свода правил СП 7.13130.2013 расстояние между верхом металлической печи с теплоизолированным перекрытием и защищенным потолком следует принимать равным 800 мм, а для печи с нетеплоизолированным перекрытием и незащищенным потолком - 1200 мм. В данном случае расстояние от верха металлической печи до деревянного горючего потолка составляло всего 100 мм. В результате от нагрева загорелся потолок.



Такие пожары в банях не являются редкостью. Напоминаем, что работы по установке печи должен проводить специалист.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сямженскому и Верховажскому районам призывает всех соблюдать требования пожарной безопасности, чтобы избежать пожаров и их последствий.

Также напоминаем номера телефонов вызова пожарной охраны в случае пожара:

Со стационарного телефона – 01.

С мобильных телефонов – 101.

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по
Сямженскому и Верховажскому районам