

Прокуратурой Сямженского района приняты меры реагирования по факту аварии на водопроводных сетях в с. Сямжа.

Прокуратурой Сямженского района в связи с аварией на скважине в с. Сямжа, обеспечивающей питьевой водой население правого берега реки Сямжена, проведена проверка соблюдения законодательства о водоснабжении в деятельности администрации сельского поселения Сямженское.

Установлено, что указанная авария произошла 28.03.2018 и была ликвидирована 30.03.2018. Вынужденное ограничение режима холодного водоснабжения введено в отношении около одной тысячи двухсот потребителей-граждан, трех социально значимых объектов – БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ», МАУ СМР «Детский сад № 3», МАОУ СМР «Сямженская средняя школа», а также двух котельных.

Согласно действующего законодательства о водоснабжении, при прекращении или ограничении водоснабжения потребителей вследствие чрезвычайных ситуаций орган местного самоуправления обязан в течение одних суток обеспечить население питьевой водой, в том числе путем её подвоза.

Вместе с тем, администрацией сельского поселения Сямженское достаточных мер по обеспечению населения питьевой водой не принято, подвоз питьевой воды был организован только после вмешательства прокуратуры района.

Также в результате проверки установлено, что указанная скважина является муниципальной собственностью сельского поселения Сямженское с 2008 года, износ данного объекта составляет более 50%.

Факт произошедшей аварии на скважине свидетельствует о том, что администрация сельского поселения Сямженское, являясь собственником данного объекта, не осуществляла должный контроль за его техническим состоянием.

В связи с указанными обстоятельствами и.о. прокурора Сямженского района в адрес главы администрации сельского поселения Сямженское внесено представление об устранении нарушений закона, причин и условий, им способствовавшим. Представление находится на рассмотрении.