

Пожары от дымовых труб.

За день 21 января 2019 года на территории Верховажского района произошло 2 пожара. Около 11 часов 15 минут произошел пожар в здании бытовки на базе деревообработки у д. Куколовская Верховажского района. Огнем повреждена кровля здания и потолочное перекрытие. Около 13 часов произошел пожар в здании мастерской на ул. Тендрякова с. Верховажье. Огнем повреждена кровля здания.

Причиной пожара в обоих случаях явилось отсутствие разделки дымовой трубы в местах ее соприкосновения с горючими материалами кровли и перекрытия.

Согласно требованиям пожарной безопасности разделка дымовой трубы должна составлять не менее 500 мм.

Также напоминаем номера телефонов вызова пожарной охраны в случае пожара:
Со стационарного телефона – 01.
С мобильных телефонов – 101.

ОНД и ПР по Сямженскому и Верховажскому району просит всех жителей района не пренебрегать элементарными правилами пожарной безопасности. Выполняя их, вы сохраните свое жилье, имущество, а может быть, и жизнь. Ведь последствия пожара несопоставимы ни с какими расходами на ремонт. Поэтому хотелось бы сказать еще раз, что Ваша безопасность в Ваших руках.

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по
Сямженскому и Верховажскому районам